

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

AGROENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Descrizione:

AGROENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-03-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

acqualagna

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Sempre aperte in orario lavorativo
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	Posizionare n. 2 estintori nel serbatoio gasolio
Manutenzione periodica	Si	



Estintori Portatili (o carrellati)

Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--




Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	Manutenzione delle cassette a parete

AGROENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza lancia?	Si	Riposizionare manichette
------------------	----	--------------------------



Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituire cartelli lato posteriore esposto a sud



Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
-----------------------------	----	--

Impianto Elettrico

Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	Verificare funzionamento linea



Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
--	----	--



Impianto Elettrico

Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Riposizionare cartello sgancio combustibile

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
------------------	----	--



Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio
----------------------------	----	----------------------



Firme

Referente Aziendale	Data 05-03-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 05-03-2020	