

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## AGROENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

**Descrizione:**

AGROENERGIE SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

02-08-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Acqualagna

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	Sempre aperte in orario lavorativo
Accesso libero da ostacoli	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	Posizionare n. 2 estintori in prossimità del serbatoio gasolio
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	No	Impianto di pressurizzazione non funzionante
Accessibilita'?	Si	

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	No	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	Verificare funzionamento linea nei locali tecnici
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno</b>		
Ispezione visiva	Si	

### Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Riposizionare cartello sgancio combustibile



### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio da 5mc
----------------------------	----	-----------------------------

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



### Firme

Referente Aziendale	Data 02-08-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 02-08-2022	