

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

PENTA 95 S.R.L.

Descrizione:

PENTA 95 S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-07-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Mantenere i percorsi di esodo liberi da ostacoli in orario lavorativo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	Ripristinare l'isolamento del tratto di tubazione fuori terra

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	



Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Manutenzione periodica



Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	Controllare lampada SA del fronte
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico

Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
---	----	--

Porte Rei

Presenti?	Si	
-----------	----	--



Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	

PENTA 95 S.R.L.

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Sostituire il cartello
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici esterno

Firme

Referente Aziendale	Data 23-07-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 23-07-2021	