

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## METALPLEX SRL

**Descrizione:**

METALPLEX SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-05-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTELABBATE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2020

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| <b>Uscite di Emergenza</b>                                      |    |                                      |
|---|----|--------------------------------------|
| Presenti  | Si |                                      |
| Accesso libero da ostacoli                                      | Si | Migliorare accesso alle vie di esodo |
| Rispondenza al D.M.<br>3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si |                                      |
| Regolare funzionamento delle porte                              | Si |                                      |
| Segnalazione con idoneo cartello interno                        | Si |                                      |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno                        | Si | Posizionare cartelli dove mancanti   |
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>                       |    |                                      |
| Presenti  | Si |                                      |
| Manutenzione periodica  | Si |                                      |
| Accessibilita'  | Si |                                      |
| Regolare installazione  | Si |                                      |
| Segnalazione con idoneo cartello                                | Si |                                      |
| Pressione regolare (zona verde)                                 | Si |                                      |

### Estintori Portatili (o carrellati)

|                                |    |  |
|--------------------------------|----|--|
| Presenza spinotto di sicurezza | Si |  |
|--------------------------------|----|--|

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

|                                   |    |  |
|-----------------------------------|----|--|
| Presenti                          | Si |  |
| Accessibilita'?                   | Si |  |
| Presenza lastre safe-crash?       | Si |  |
| Presenza lancia?                  | Si |  |
| Presenza tubazione flessibile?    | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si |  |

### Impianto Elettrico


|   |    |  |
|---|----|--|
| Ispezione quadri elettrici?                         | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | No |  |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?  | No |  |
| Cartello sgancio elettrico demergenza?              | Si |  |

| <b>Impianto Elettrico</b>   |    |                 |
|---|----|-----------------|
| Denuncia di messa a terra?  | Si |                 |
| Sgancio Generale /<br>Differenziali Prova funzionale<br>da parte di Ditta<br>Specializzata? | Si |                 |
| <b>Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme</b>                              |    |                 |
| Controllo visivo  | Si | Impianto spento |
| Accessibilita' pulsanti<br>allarme?   | Si |                 |
| Presenza idonea<br>cartellonistica?   | Si |                 |
| Manutenzione periodica  | No |                 |
| <b>Porte Rei</b>  |    |                 |
| Presenti?   | Si | Riparare molle  |
| Tenuta dei cardini?   | Si |                 |
| Tenuta delle guarnizioni?   | Si |                 |
| Assenza di fessurazioni?  | Si |                 |
| <b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>                             |    |                 |
| Ispezione visiva impianto?  | Si |                 |

**Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile**

|  |    |  |
|--|----|--|
| Idoneo cartello C.T.?                      | Si |  |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | Si |  |
| Segnalazione emergenza?                    | Si |  |

**Firme**

|                              |                    |  |
|------------------------------|--------------------|--|
| Referente Aziendale          | Data<br>28-05-2020 |  |
| Consulente<br>Consulente ETA | Data<br>28-05-2020 |  |