

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## METALPLEX SRL

**Descrizione:**

METALPLEX SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

29-10-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTELABBATE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Migliorare l'accessibilità delle vie di esodo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Vedi precedenti

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

## Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	No	Impianto scarico in attesa di riparare le perdite
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si METALPLEX SRL	

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Presenza lancia?	Si	Appena possibile sostituire con modello a 3 posizioni le vecchie lance
------------------	----	--



Presenza tubazione flessibile?	Si	
--------------------------------	----	--

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
-----------------------------------	----	--

## Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	In manutenzione
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	In manutenzione
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

### Impianto Elettrico

Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
---	----	--

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	Impianto spento
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	No	In manutenzione straordinaria



### Porte Rei

Presenti?	Si	
-----------	----	--

<b>Porte Rei</b>		
Tenuta dei cardini?	No	Regolare e riparare le porta tra uffici e produzione
Tenuta delle guarnizioni?	Si	Verificare le guarnizioni
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 29-10-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 29-10-2021	