

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## METALPLEX SRL

**Descrizione:**

METALPLEX SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-11-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTELABBATE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Ridefinire i nuovi percorsi di esodo a conclusione del nuovo layout produttivo
Accesso libero da ostacoli	Si	Migliorare l'accessibilità delle vie di esodo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Vedi precedenti

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	Riallineare i cartelli con gli estintori presenti
----------	----	---



METALPLEX SRL

### Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	Eseguita a luglio 2022
------------------------	----	------------------------



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	No	Gruppo pompe condominiale non funzionante
----------	----	---

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	No	Impianto fuori servizio
Manutenzione periodica	No	



### Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	No	Regolare e riparare le n. 2 porte tra uffici e produzione



Tenuta delle guarnizioni?	Si	Verificare le guarnizioni
Assenza di fessurazioni?	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	

### Firme

Referente Aziendale	Data 30-11-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 30-11-2022	

METALPLEX SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 30-11-2022 - Pagina: 7