

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## ETOILE SRL - UNIPERSONALE

**Descrizione:**

ETOILE SRL - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

06-04-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza


Presenti	Si		
Accesso libero da ostacoli	Si	Migliorare l'accesso alle vie di esodo	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si		
Regolare funzionamento delle porte	Si		
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Spostare cartellonistica dalla porta laterale n. 4 a quella posteriore n. 5	
			
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Riposizionare i cartelli posteriori mancanti e sbiaditi	

## Uscite di Emergenza



## **Estintori Portatili (o carrellati)**

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilità'	Si	Migliorare accessibilità generale
----------------	----	-----------------------------------

## Estintori Portatili (o carrellati)



Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	Eliminare vecchi cartelli



Pressione regolare (zona verde)	Si	
---------------------------------	----	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	Aggiornare i cartellini con le manutenzioni effettuate
----------	----	--



Accessibilita'?	Si	Migliorare accessibilità agli idranti interni
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	Fare manutenzione
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 06-04-2021	

### Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

06-04-2021

