

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

# SOCIETA' AGRICOLA TALACCHIO SRL

**Descrizione:**

SOCIETA' AGRICOLA TALACCHIO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-11-2019

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

COLBORDOLO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 Sem 2019

## 1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	No	Sempre aperte



Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Non pertinente	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
----------	----	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
		
Accessibilita'?	No	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
-----------------------------	----	--

## Impianto Elettrico



Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	individuare linee lampade emergenza
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno</b>		
Ispezione visiva	Si	Cogeneratore

## Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno



Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	



## Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
------------------	----	--

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Presenti n. 2 dist gasolio, verificare denuncia di entrambi
----------------------------	----	---



Idoneo cartello C.T.?	Non pertinente	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Non pertinente	
Segnalazione emergenza?	Non pertinente	

<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 26-11-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 26-11-2019	