

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SOCIETA' AGRICOLA TALACCHIO SRL

Descrizione:

SOCIETA' AGRICOLA TALACCHIO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-08-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

COLBORDOLO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:


2 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Locali pompaggio
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
 		
Accessibilita'	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	N. 1 idrante soprassuolo DN70 e gruppo pompaggio
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	Fare manutenzione alla cassetta
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	No	Manichette UNI70 scaduta. Fare collaudo o sostituire

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	Cogeneratore
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	No	Sostituire il cartello di sgancio elettrico e riposizionare il cartello di intercettazione del biogas del generatore




Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Presenti serbatoi oli ed emulsioni < di 3mc e n.2 dist gasolio di cui uno > 6mc
----------------------------	----	---

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 20-08-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 20-08-2021	