

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## ENERGIA NUOVA SRL

**Descrizione:**

ENERGIA NUOVA SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

19-11-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

VALLEFOGLIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2029

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	In attesa di 2 2020



Accessibilita'	Si ENERGIA NUOVA SRL	
----------------	-------------------------	--

### Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Vedi precedenti
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Sostituire cartello prima possibile



### Impianto Elettrico

Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

### Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	Cogeneratore
------------------	----	--------------




Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
------------------	----	--

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 19-11-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 19-11-2020	