

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

MECCANICA VADESE SRL - sede di Piobbico

Descrizione:

MECCANICA VADESE SRL - sede di Piobbico - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-08-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Piobbico

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Migliorare accessibilità alle uscite laterali
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	Migliorare accessibilita
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	

Impianto Elettrico

Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	Gruppo elettrogeno con cisterna di gasolio da 5mc
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Impianto in dismissione



Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	G.A.C. pensili
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 27-08-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 27-08-2021	