

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## OPERA PIA GIUSEPPINA CAVALLINI

**Descrizione:**

OPERA PIA GIUSEPPINA CAVALLINI - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

18-12-2019 08:55:53

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

CHIARAVALLE

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

## Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	No	da aggiornare
---------------------------------------	----	---------------



E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Effettuare aggiornamento delle nomine per l'anno scolastico 2018/2019

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Corso di aggiornamento fatto nel 2018
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Documento da aggiornare
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria dato che non obbligatoria per aziende con meno di 15 dipendenti
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Documentare sempre la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) facendo firmare ai dipendenti i verbali di avvenuta consegna

### Documenti di gestione

Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Reperire tutti i libretti di uso e manutenzione delle macchine
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Il Certificato di Prevenzione Incendi stato rinnovato
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare sempre che venga compilato il registro antincendio ogni volta che vengono eseguiti i controlli semestrali dalla ditta specializzata

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Procedere con l'aggiornamento quinquennale relativamente la formazione di tutti i dipendenti, possibile fare corso on-line in modalit e-learning
--	----	--

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	

OPERA PIA GIUSEPPINA CAVALLINI

<b>Impianti</b>		
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	il tubo esterno in cui ubicata la valvola di intercettazione del gas deve essere di colore giallo

## Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	

## Prevenzione incendi




Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Il punto di raccolta non luogo sicuro per una scuola di infanzia dato che il Comune di Chiaravalle non ha installato come da progetto in base alle richieste fatte in precedenza i parapetti che potevano dividere il marciapiede dalla strada. il cortile interno essendo circoscritto non ha la possibilità di far accedere eventuali mezzi di soccorso
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Effettuare controllo semestrale

## Prevenzione incendi



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si



## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

Tutte le scale portatili devono essere dotate di marcatura UNI EN 131 e gli sgabelli marcati CE, in caso contrario

OPERA PIA GIUSEPPINA CAVALLINI

Verifica di conformità legislativa - 18-12-2019 08:55:53 - Pagina: 9

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

		procedere con l'eliminazione delle attrezture.
--	--	--

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	



### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
--	----	--

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sottoporre a manutenzione semestrale i termoconvettori

## Aerazione



## Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	mettere segnali

## Rischi chimico e cancerogeno



## Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

Si

## Rischi ufficio

Buona condizione delle sedie?

Si

Scrivanie in buone condizioni?

Si

### Rischi ufficio

I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	
---	----	--



### Firme

Referente Aziendale	Data 18-12-2019 08:55:53	
Consulente a.cionco-seafano	Data 18-12-2019 08:55:53	