

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## **INDEL B SPA - STAB. LOC. BUGACCIA: DEPOSITO**

**Descrizione:**

INDEL B SPA - STAB. LOC. BUGACCIA: DEPOSITO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-11-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

SANT'AGATA FELTRIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ETA INGEGNERIA

**Note:**

2 semestre 2020

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	No	Migliorare accessibilità delle vie di esodo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Riposizionare i cartelli dove mancanti
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilità	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	Fare manutenzione ordinaria delle cassette
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

### Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	Migliorare l'accessibilita
Presenza idonea cartellonistica?	No	
Manutenzione periodica	Si	

### Firme

Referente Aziendale	Data 26-11-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 26-11-2020	