

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

INDEL B SPA - STAB. LOC. BUGACCIA: DEPOSITO

Descrizione:

INDEL B SPA - STAB. LOC. BUGACCIA: DEPOSITO - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-11-2021 11:23:17

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

SANT'AGATA FELTRIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Gaia Albi e Achille

Note:

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	No	Migliorare accessibilità delle vie di esodo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Riposizionare i cartelli dove mancanti
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	liberare esternamente l'uscita



Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
----------	----	--

Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	No	Rendere accessibili



Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	Fare manutenzione ordinaria delle cassette
Accessibilita'?	Si	

INDEL B SPA - STAB. LOC. BUGACCIA: DEPOSITO

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico d'emergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	Migliorare l'accessibilita'

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Presenza idonea cartellonistica?	No	
Manutenzione periodica	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-11-2021 11:23:17	
Consulente Consulente ETA	Data 30-11-2021 11:23:17	