

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

Descrizione:

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-6-2019

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

COMUNE DI MONTESCUDO-MONT

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Katia Rosati

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Si ricorda di comunicare nominativo al sito inail
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Si ricorda che il corso va aggiornato ogni tre anni
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	No	redigere Piano delle emergenze
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Occorre redigere il duvri nei casi previsti da art 26/81. Si fa notare a tal proposito anche quanto riportato all'art 3 del DLgs 81/2008 relativamente ai lavoratori che fanno parte di associazioni di volontariato
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

Documenti di gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare archivi e potenzialita' delle caldaie-- soggetti per teatro 70 posti-pratiche avviate da Geom. Iivi vedere a che punto sono; detto al tecnico ufficio tecnico
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	programmarla per il 2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	predisporre registro

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Necessario ultimare formazione dei lavoratori per corso accordo stato regioni. I lavoratori che hanno già seguito il corso devono aggiornare entro cinque anni
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	devono fare la formazione
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	prima della fusione distribuite le procedure (pro 48, 67, 97, 122)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro soggette all'accordo Stato Regioni, devono essere formati per poterle utilizzare. Aggiornare formazione entro cinque anni

Impianti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reperire il certificato di conformita' elettrica per le sedi comunali con dipendenti, ed effettuare le verifiche di messa a terra
Prevenzione incendi		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di effettuare verifica semestrale degli estintori
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	verificare periodicamente il funzionamento delle luci di emergenza
Rischi chimico e cancerogeno		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire le schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso
Rischi ufficio		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di dotare le postazioni di lavoro di sedie
COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO		COLOMBO

Rischi ufficio

		ergonomiche come descritto da normativa
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-6-2019	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 21-6-2019	