

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ADRIATICA SRL

Descrizione:

ADRIATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-08-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	
----------------	----	--

Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	Fare manutenzione alle cassette laterali



Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	Ripristinare tubazioni mancanti o deteriorate

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Impianto non alimentato

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	Migliorare indicazioni linee luci Emergenza
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione generale e sostituire le lampade non funzionanti
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico

Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto FV

Porte Rei

Tenuta dei cardini?	Si	
---------------------	----	--



Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile


Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	

ADRIATICA SRL

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici

Firme

Referente Aziendale	Data 05-08-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 05-08-2021	