

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CIBUS ITALIANO SRL

**Descrizione:**

CIBUS ITALIANO SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

02-11-2017

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

PESARO

**Personne che partecipano al sopralluogo:**

rebuszu mariarosaria

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| <b>Domande</b>   | <b>Risposte</b> | <b>Dettagli</b>   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>Documenti di gestione</b>   |                 |                   |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?               | No              | fare o GLAM, STEF |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?                  | Non pertinente  |                   |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?      | Non pertinente  |                   |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?        | Non pertinente  |                   |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | No              |                   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?   | Si              |                   |
| <b>Impianti</b>  |                 |                   |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?                 | No              |                   |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No              |                   |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>   |                 |                   |

| Domande   | Risposte | Dettagli                            |
|---|----------|-------------------------------------|
| Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | No       | verificare con formazione fornitore |
| E' stato istituito il registro delle verifiche?   | No       |                                     |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |          |                                     |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi?  | Si       |                                     |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?   | Si       |                                     |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?          | Si       |                                     |
| <b>Prevenzione incendi</b>  |          |                                     |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?   | Si       |                                     |
| Estintori ben posizionati?  | Si       |                                     |
| Estintori facilmente raggiungibili?   | Si       |                                     |
| Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?                                    | Si       |                                     |

| Domande  | Risposte | Dettagli   |
|--|----------|--|
| Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?                                 | Si       |  |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | No       |  |
|  |          |  |
| Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si       |  |
| Uscite di emergenza libere da ingombri?  | Si       |  |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?                          | Si       |  |
| Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?                      | Si       |  |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?                             | Si       |  |

| Domande   | Risposte | Dettagli   |
|---|----------|--|
| Allarme antincendio funzionante?  | Si       |  |
| Presidi antincendio controllati semestralmente  | Si       |  |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>  |          |  |
| Scale e rampe mantenute pulite da ingombri  | Si       |  |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | No       | sala di accesso al tetto                           |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?  | Si       |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No       | scala di accesso al tetto:<br>aggiungere corrimano |
|                                  |          |  |

| Domande  | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| <b>Immagazzinamento</b>  |          |          |
| Scaffalature in buone condizioni?  | Si       |          |
| <b>Illuminazione</b>   |          |          |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?   | Si       |          |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati?  | Si       |          |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza   | Si       |          |
| <b>Rischio elettrico</b>   |          |          |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si       |          |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?   | No       |          |

| Domande   | Risposte  | Dettagli                               |
|---|---|--|
|   |  |  |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Si  |  |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?   | No  | edificare se vengono fatti i controlli |
| Sono presenti adattatori conformi in uso?   | Si  |  |
| Sono presenti prese elettriche e/o prolunghe non rovinate?  | Si  |  |
| <b>Aerazione</b>  |   |  |
| I locali appaiono adeguatamente aereati?  | Si  |  |

| <b>Domande</b>   | <b>Risposte</b> | <b>Dettagli</b>   |
|--|-----------------|---|
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si              |   |
| <b>Macchine ed attrezzi</b>  |                 |   |
| Le macchine e le attrezature sono mantenute pulite?  | Si              |   |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?                                      | Si              |   |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?   | Si              |   |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)                          | Si              |   |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?                                     | Si              |   |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri?   | Si              |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No              | segnalare il rischio residuo di basse temperature in prossimità delle celle |

| Domande  | Risposte  | Dettagli  |
|--|---|---|
|  |  |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2   | No  | vedere la relazione fatta da SEA per la conformità della macchine |
| <b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>   |   |   |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?   | Si  |   |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione?  | Si  |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | No  | consegnare indumenti contro il freddo per entrare nelle celle     |
| <b>Sovraccarico biomeccanico</b>   |   |   |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'? | Si  |   |

| Domande   | Risposte       | Dettagli |
|---|----------------|----------|
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?      | Non pertinente |          |
| Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno? | No             |          |
| <b>Primo soccorso</b>   |                |          |
| Le cassette sono pulite ed ordinate?  | Si             |          |
| Il contenuto e' controllato periodicamente?   | Si             |          |
| Le cassette sono segnalate chiaramente?   | No             |          |
|    |                |          |

| <b>Domande</b>  | <b>Risposte</b>    | <b>Dettagli</b> |
|---|--------------------|-----------------|
| Le cassette sono facilmente accessibili?  | Si                 |                 |
| <b>Rischi ufficio</b>   |                    |                 |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?   | No                 |                 |
|     |                    |                 |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | Si                 |                 |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?   | Si                 |                 |
| <b>Firme</b>  |                    |                 |
| Referente Aziendale   | Data<br>02-11-2017 | /_/             |

| Domande                        | Risposte           | Dettagli  |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Consulente<br>Terenzi Federico | Data<br>02-11-2017 |  |