

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CAPORALI MARCO

Descrizione:

CAPORALI MARCO - Verifica di conformità legislativa

Data:

25-05-2021 16:09:28

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

UMBERTIDE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	reperire
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	da effettuare ogni 5 anni
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	effettuata semestralmente, con il covid da fare trimestralmente
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	manca cartellonistica indicante l'estintore

Prevenzione incendi



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si

rimuovere il cartello



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)

Si

Prevenzione incendi



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	verificare corretto funzionamento delle luci di emergenza



Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	presente
Firme		
Referente Aziendale	Data 25-05-2021 16:09:28	
Consulente a.cionco-seafano	Data 25-05-2021 16:09:28	