

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ALBA SRL UNIPERSONALE

Descrizione:

ALBA SRL UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-04-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MOMBAROCCIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing Patrignani Ing Pirini

Note:

1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Porte sempre aperte in orario lavorativo
Accesso libero da ostacoli	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	No	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	Riposizionare gli estintori nella posizione segnalata
		
Manutenzione periodica	Si	Fare la manutenzione ed il collaudo agli estintori dell'impianto fotovoltaico

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	Riposizionare estintori a terra
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	Fare manutenzione a tutte le cassette esterne

ALBA SRL UNIPERSONALE

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	No	Pulire quadri e cabina
		
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	No	Riposizionare cartello della cabina

ALBA SRL UNIPERSONALE

Impianto Elettrico		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto FV
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	No	Inserire idoneo cartello
		
Manutenzione periodica	No	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	Deposito oli e gasolio

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 13-04-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 13-04-2022	