

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

# AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

**Descrizione:**

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-09-2019

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FINALE EMILIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

reg. 2 2019

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	No	



Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	

### Estintori Portatili (o carrellati)


Presenti	No	Mancano estintori del distributore gasolio
----------	----	--

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 30-09-2019 - Pagina: 3

### Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	Sostituire cartelli



Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza lastre safe-crash?	No	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	No	
		

Segnalazione con idoneo cartello?

Si

Sostituire cartelli

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	

## Impianto Elettrico



Denuncia di messa a terra?	Si	Verificare scadenza
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno</b>		
Ispezione visiva	Si	Cogeneratore

## Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno



Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	




<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 30-09-2019 - Pagina: 7

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Idoneo cartello C.T.?	Non pertinente	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Non pertinente	
Segnalazione emergenza?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 30-09-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 30-09-2019	

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.