

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Descrizione:

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-06-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FINALE EMILIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	No	



Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	No	Mancano estintori del distributore gasolio
----------	----	--

Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	Verificare l'effettuazione della 1 man. 2020
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	Sostituire cartelli



AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

Estintori Portatili (o carrellati)

Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	Privato gruppo pompe - ok
----------	----	---------------------------



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Presenza lancia?

No



Presenza tubazione flessibile?

No

Sostituire le manichette

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituire cartelli e riposizionare cassetta/cartello per attacco VVF
		

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 26-06-2020 - Pagina: 7

Impianto Elettrico

Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	



Denuncia di messa a terra?	Si	Verificare scadenza
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	Cogeneratore
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Sostituire cartelli

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno



Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si

Distributore gasolio da 5mc



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Posizionare n. 2 estintori in prossimità del distributore

Firme

Referente Aziendale

Data



AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

Firme		
	26-06-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 26-06-2020	