

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Descrizione:

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-07-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FINALE EMILIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro


Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	No	Posizionare n. 2 estintori nel distributore gasolio
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	

AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

Estintori Portatili (o carrellati)

Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	Fare manutenzione alle cassette



Presenza lancia?	No	Riposizionare lancia dove mancanti
Presenza tubazione flessibile?	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituire cartelli scoloriti
-----------------------------------	----	-------------------------------

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno

Ispezione visiva	Si	Cogeneratore
------------------	----	--------------

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno



Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	Sostituire cartello intercettazione gas

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio da 5mc
----------------------------	----	-----------------------------



AGRISOLAR SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 28-07-2021 - Pagina: 6

Firme		
Referente Aziendale	Data 28-07-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 28-07-2021	