

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

Comune di Cesena - Scuola Macerone

Descrizione:

Comune di Cesena - Scuola Macerone - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-02-2020 11:45:05

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

CESENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Moretti Massimo

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	

Prevenzione incendi

<p>Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?</p>	No	<p>Segnalare con cartello l'uscita della cucina verso l'esterno</p>
---	----	---



<p>Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?</p>	Si	
<p>L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?</p>	Si	
<p>Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?</p>	Si	
<p>Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?</p>	Si	
<p>Presidi antincendio controllati semestralmente</p>	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Fissare a parete le scaffalature della:- dispensa cucina- lavanderia
---	----	--



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
------------------------------	----	--

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici	Si	
		Comune di Cesena - Scuola Macerone

Rischio elettrico

sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Boiler acqua in cucina: sono risultate perdite acqua dalle tubazioni direttamente sopra le prese elettriche



Comune di Cesena - Scuola Macerone

Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	Attrezzature in cucina

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Da predisporre scarpe antiscivolo per gli ausiliari e guanti antitaglio
--	----	---

Primo soccorso


Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
---	----	--



Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
--	----	--

Firme

Referente Aziendale	Data 19-02-2020 11:45:05	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 19-02-2020 11:45:05	