

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTIANO - Magazzino comunale

Descrizione:

COMUNE DI MONTIANO - Magazzino comunale - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-11-2020 18:55:07

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MONTIANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele, Moretti Massimo e Ruscelli Mauro

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
---------------------------------------	----	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire le documentazioni relative allo stabile
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
L' edificio e' autoprotetto?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	programmare una periodicità almeno settimanale per la pulizia dei servizi igienici

Impianti



Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

presenti batterie
(probabilmente fuori uso) non
immagazzinate, per
successivo smaltimento, in
modo corretto.



Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	<ul style="list-style-type: none"> - Estintore a terra nei pressi del banco officina: appenderlo, con cartello, nei pressi del passaggio verso la zona spogliatoi- appendere e segnalare l'estintore degli
COMUNE DI MONTIANO - Magazzino comunale		

Prevenzione incendi

		spogliatoi
		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	No	Predisporre cartello per l'idrante esterno
		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	


Prevenzione incendi

Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	manutentare l'impianto idrico antincendio



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	installare una planimetria di evacuazione
---	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Rimuovere le scale non a norma
		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Indicare la portata dei ripiani delle scaffalature

Immagazzinamento



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	arredi immagazzinati in modo instabile; riposizionare il più vicino possibile al pavimento
--	----	--



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
---	----------------	--

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Predisporre cartelli sul quadro elettrico principale
 		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	L'indicare l'area di intervento del pulsante di sgancio elettrico esterno

Rischio elettrico



Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Predisporre schermo protettivo per il mandrino / punta del trapano usato come trapano a colonna

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Reperire conformità e libretto della Terna, nel caso occorre rivolgersi a centri autorizzati per effettuare una perizia di rispondenza alle normative di sicurezza
------------------------------	----	--

Primo soccorso


Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	
---	----	--

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	eliminare il materiale di risulta posizionato nelle aree esterne
------------------------------	----	--

**Firme**

Referente Aziendale	Data 16-11-2020 18:55:07	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 16-11-2020 18:55:07	