

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

Descrizione:

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-09-2018

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

SARSINA

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Documenti di gestione

Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	<p>Tra le attività soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, vi rientrano:</p> <p>Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³</p> <p>Attività 13: Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi. Valutare la posizione della cisterna di gasolio e nel caso rientri tra le attività sopra indicate occorre (ove non già provveduto):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) redigere apposito progetto tramite tecnico abilitato 2) effettuare gli eventuali interventi di adeguamento in base al progetto stesso 3) presentare, tramite il tecnico abilitato, il progetto e le necessarie richieste di autorizzazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio della prevista autorizzazione antincendio 4) Effettuare il rinnovo della pratica, tramite tecnico abilitato, entro i termini previsti dal DPR 151/2011
--	----	--

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>I servizi igienici devono disporre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sapone liquido - salviette asciugamani a perdere
------------------------------	----	---

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Ripristinare le corrette condizioni di igiene e pulizia della toilette, piastrellatura e relativi sanitari
------------------------------	----	--



Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Cisterna gasolio: predisporre cartello di Divieto di fumare e/o usare fiamme libere nei pressi della cisterna
------------------------------	----	---



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	Predisporre plafoniera a protezione della lampada non protetta nella toilette
--	----	---

Macchine ed attrezzi

Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Trapano a colonna: ripristinare lo schermo protettivo del mandrino
--	----	--



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	No	Le imbracature anticaduta, di posizionamento e relativi accessori (cordino con assorbitore di energia, ganci, ecc), comprese quelle da utilizzare sulla piattaforma elevabile, devono essere conformi alle norme CE e rispettare le condizioni di uso indicate nel libretto del costruttore; sostituire quelle scadute ed effettuare la manutenzione annuale
---	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Il contenuto deve essere conforme al DM 388/03
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Da verificare
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Predisporre cartello in area con cassetta di pronto soccorso



Firme

Referente Aziendale	Data 03-09-2018	/
Consulente Alessandro Versari	Data 03-09-2018	/