

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

**Descrizione:**

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-05-2019

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

SARSINA

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

## Documenti di gestione

Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Tra le attivit soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, vi rientrano:? Attivit 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacit geometrica complessiva superiore a 1 m3? Attivit 13: Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori ? distributori rimovibili di carburanti liquidi. Valutare la posizione della cisterna di gasolio e nel caso rientri tra le attivit sopra indicate occorre (ove non gi provveduto):1) redigere apposito progetto tramite tecnico abilitato2) effettuare gli eventuali interventi di adeguamento in base al progetto stesso3) presentare, tramite il tecnico abilitato, il progetto e le necessarie richieste di autorizzazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio della prevista autorizzazione antincendio4) Effettuare il rinnovo della pratica, tramite tecnico abilitato, entro i termini previsti dal DPR 151/2011
--	----	---

<b>Impianti</b>		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Ultima verifica gru su carro e relativa PLE

<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di	Non	

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

<b>Amianto</b>		
materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	pertinente	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	ripristinare le corrette condizioni di igiene e pulizia
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

### Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Cisterna gasolio: predisporre cartello di Divieto di fumare e/o usare fiamme libere nei pressi della cisterna



### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Predisporre cartello portata
------------------------------	----	------------------------------

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Predisporre per oli
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Predisporre plafoniera a protezione della lampada non protetta nella toilette

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	predisporre cartello portata
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	predisporre bacini per olii



### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	No	predisporre protagonista a protezione della lampada non protetta della toilette
--	----	---

### Rischio elettrico

Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Trapano a colonna: ripristinare lo schermo protettivo del mandrino
---	----	--

### Macchine ed attrezzature

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	se va circolare non marcata CE
------------------------------	----	--------------------------------



### Condizione dei carrelli elevatori

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Le imbracature anticaduta, di posizionamento e relativi accessori (cordino con assorbitore di energia, ganci, ecc), comprese quelle da utilizzare sulla piattaforma elevabile, devono essere conformi alle norme CE e rispettare le condizioni di uso indicate nel libretto del costruttore; sostituire quelle scadute ed effettuare la
------------------------------	----	---

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

### Condizione dei carrelli elevatori

		manutenzione annuale
--	--	----------------------

### Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	predisporre armadietto metallico con bacino di contenimento per i liquidi infiammabili quali benzine, ecc.



### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	si ricorda la verifica annuale attraverso centro autorizzato dell'imbragatura e del cordino anticaduta
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Predisporre cartello in area con cassetta di primo soccorso

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	reintegrare il contenuto secondo il d.m. 388; eliminare i prodotti scaduti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	installare cartello.

### Firme

Referente Aziendale	Data 28-05-2019	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 28-05-2019	