

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

**Descrizione:**

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

11-02-2021 08:10:43

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

SARSINA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele e Giovannetti Mirko

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
---------------------------------------	----	--

### Documenti di Gestione

Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Tra le attivit? soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, vi rientrano?: Attivit? 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacit? geometrica complessiva superiore a 1 m3? Attivit? 13: Impianti fissi di distribuzione carburanti per l?autotrazione, la nautica e l?aeronautica; contenitori ? distributori rimovibili di carburanti liquidi. Valutare la posizione della cisterna di gasolio e nel caso rientri tra le attivit? sopra indicate occorre (ove non gi? provveduto):1) redigere apposito progetto tramite tecnico abilitato2) effettuare gli eventuali interventi di adeguamento in base al progetto stesso3) presentare, tramite il tecnico abilitato, il progetto e le necessarie richieste di autorizzazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio della prevista autorizzazione antincendio4) Effettuare il rinnovo della pratica, tramite tecnico abilitato, entro i termini previsti dal DPR 151/2011
--	----	---

### Impianti

Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica	No	Ultima verifica gru su autocarro e relativa Cesta di
---	----	--

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

## Impianti

gli impianti di sollevamento?

sollevamento persone.  
 reperire ultima verifica  
 periodica



## Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?

Non pertinente

## Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?

Si

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	ripristinare le corrette condizioni di igiene e pulizia. situazione migliorata sbilanciata risolta
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	censire, catene, corde, funi, braghe e accessori di sollevamento e procedere con la dismissione per quelle non più in buono stato e verificare ogni 3 mesi quelle che vengono utilizzate nelle ordinarie attività.

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Cisterna gasolio: predisporre cartello di Divieto di fumare e/o usare fiamme libere nei pressi della cisterna



### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	eliminare le scale che non riportano al dicitura EN131
--	----	--



### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)	No	predisporre cartello portata scaffalature
--	----	---



<b>Illuminazione</b>		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	installati in data odierna
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	Trapano a colonna: ripristinare lo schermo protettivo del mandrino. sia messo, asportato il motore
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	seg a circolare marcata CE

## Macchine ed attrezzature



## Condizione dei carrelli elevatori

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Le imbracature anticaduta, di posizionamento e relativi accessori (cordino con assorbitore di energia, ganci, ecc), comprese quelle da utilizzare sulla piattaforma elevabile, devono essere conformi alle norme CE e rispettare le condizioni di uso indicate nel libretto del costruttore; sostituire quelle scadute ed effettuare la manutenzione annuale. verranno censiti tutti i DPI DI 3° categoria e verificati se scaduti.
------------------------------	----	---

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

### Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	predisporre armadietto metallico con bacino di contenimento per i liquidi infiammabili quali benzine, ecc.
---	----	--



### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	si ricorda la verifica annuale attraverso centro autorizzato dell'imbragatura e del cordino anticaduta

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
--	----	--

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	reintegrare il contenuto secondo il d.m. 388; eliminare i prodotti scaduti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	installare un pacchetto di medicazione su ogni mezzo (di utilizzo quotidiano)
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 11-02-2021 08:10:43	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 11-02-2021 08:10:43	