

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

DISTRICOLD SRL

Descrizione:

DISTRICOLD SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-06-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

ANZOLA DELL'EMILIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
		
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	No	Installare cartello uscita di sicurezza

Uscite di Emergenza



Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	Installare cartello esterno uscita di emergenza
--	----	---



Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	No	Manca estintore: 1 piano primo uffici 1 sala riunioni primo piano

Estintori Portatili (o carrellati)



Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	

DISTRICOLD SRL

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Non pertinente	
Segnalazione intercettazione combustibile?	No	Installare cartello valvola gas



Firme

Referente Aziendale	Data 19-06-2019	
---------------------	--------------------	---

Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

19-06-2019

