

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

DISTRICOLD SRL

Descrizione:

DISTRICOLD SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-12-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

ANZOLA DELL'EMILIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing. Paolo Moretti

Note:

Sede Cesena - Secondo semestre 2019

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.



1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| Uscite di Emergenza | | |
|---|----|---|
| Presenti | Si | |
| Accesso libero da ostacoli | Si | |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si | |
| Regolare funzionamento delle porte | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si | Installare cartello uscita di sicurezza |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno | No | Installare cartello esterno uscita di emergenza |
|  | | |
| Estintori Portatili (o carrellati) | | |
| Presenti | Si | |

| Estintori Portatili (o carrellati) | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Manutenzione periodica | Si | Manutenzione semestrale in scadenza a gennaio - luglio |
| Accessibilita' | Si | |
| Regolare installazione | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si | |
| Pressione regolare (zona verde) | Si | |
| Presenza spinotto di sicurezza | Si | |
| Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi | | |
| Presenti | Si | |
| Accessibilita'? | Si | |
| Presenza lastre safe-crash? | Si | |
| Presenza lancia? | Si | |
| Presenza tubazione flessibile? | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Non pertinente DISTRICOLD SRL | |

| | | |
|---|----------------|--|
| Impianto Elettrico | | |
| Ispezione quadri elettrici? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)? | Si | |
| Cartello sgancio elettrico demergenza? | Si | |
| Denuncia di messa a terra? | Si | |
| Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme | | |
| Controllo visivo | Non pertinente | |
| Accessibilita' pulsanti allarme? | Non pertinente | |
| Presenza idonea cartellonistica? | Non pertinente | |
| Manutenzione periodica | Non pertinente | |
| Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile | | |
| Ispezione visiva impianto? | Si | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile | | |
| Idoneo cartello C.T.? | Non pertinente | |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | Non pertinente | Installare cartello valvola gas |
| Segnalazione emergenza? | Non pertinente | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 19-12-2019 |  |
| Consulente Consulente ETA | Data 19-12-2019 |  |