

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA

Descrizione:

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-12-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

ISOLA DEL PIANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ETA INGEGNERIA

Note:

2 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	In manutenzione straordinaria
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto antincendio automatico di tipo sprinkler		
Ispezione visiva erogatori?	Si	
Ispezione locale impianto?	Si	
Idonea segnalazione accesso centralina?	Si	
Manutenzione periodica?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	

Impianto Elettrico		
Denuncia di messa a terra?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 31-12-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 31-12-2020	