

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA

Descrizione:

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-08-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

ISOLA DEL PIANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA


Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	No	Fare manutenzione o collaudo all'idrante dei silos



Segnalazione con idoneo cartello?	No	Posizionare il cartello ed installarlo in posizione rialzata per dargli maggiore visibilità
-----------------------------------	----	---

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Impianto antincendio automatico di tipo sprinkler

Ispezione visiva erogatori?	Si	
Ispezione locale impianto?	Si	
Idonea segnalazione accesso centralina?	Si	
Manutenzione periodica?	Si	

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 17-08-2021 - Pagina: 5

Firme		
Referente Aziendale	Data 17-08-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 17-08-2021	