

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA- teatro

Descrizione:

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA-teatro - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-10-2020 23:32:49

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

MONTEFIORE CONCA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Galeazzi Roberto (operaio)

Note:

Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
---------------------------------------	----	--

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	presenti evidenti tracce di umidità di risalita. Procedere con il risanamento dell'intonaco laddove risulta ammalorato



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	posizionati a terra
---	----	---------------------

Prevenzione incendi



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici
sono presenti i cartelli di
Divieto di spegnere incendi
con acqua e pericolo
folgorazione?

No

da installare



Rischio elettrico

Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	da verificare la posizione del pulsante di sgancio elettrico. Dalla planimetria di evacuazione il pulsante in foto risulta indicato come pulsante di allarme antincendio



Firme

Referente Aziendale	Data 12-10-2020 23:32:49	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 12-10-2020 23:32:49	