

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## BLU SERVICE SRL

**Descrizione:**

BLU SERVICE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

09-08-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Fossombrone

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

## **1. Introduzione**

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## **1. Contenuti del Registro**

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	In attesa di 1' verifica periodica 2022
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

BLU SERVICE SRL

<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspì</b>		
Presenti	Si	Verificato con esito positivo il funzionamento del gruppo pompe
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	In attesa di 1' verifica periodica 2022
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione alle lampade in tutte le zone. controllare la linea del deposito sopra il caricatore delle bottiglie

## Impianto Elettrico



Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto FV segnalato
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	Pianificare manutenzione al portone REI tra deposito e imbottigliamento e tra deposito e magazzino

<b>Porte Rei</b>		
Assenza di fessurazioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Lasciare libero il binario del portone REI tra deposito materie prime e magazzino
		
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	Serbatoio GPL
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente idonea cartellonistica
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 09-08-2022	

Firme		
Consulente Consulente ETA	Data 09-08-2022	