

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

DRINK CUP SRL

Descrizione:

DRINK CUP SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-11-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FOSSOMBRONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
----------	----	--



Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	Riparare UE del deposito

Uscite di Emergenza



Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto antincendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	No	Installare cartello nell'attacco autopompa VVF e UNI70 esterni

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?

Si

Ripristinare le condizioni di sicurezza del QE della produzione



Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?

No

Fare manutenzione impianto uffici, magazzino prodotto finito e produzione

Impianto Elettrico



Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Sostituire cartelli
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Presente impianto FV segnalato
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Non pertinente	Migliorare aerazione per ante della zona ricarica muletti

Impianto Elettrico



Porte Rei

Presenti?	Si	Eliminare le ostruzioni nella porta REI tra magazzino e deposito
-----------	----	--



Tenuta dei cardini?	Si	Riparare molle delle porte tra uffici e sala imbottigliamento
---------------------	----	---

Porte Rei



Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoio GPL

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 30-11-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 30-11-2020	