

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Sede Centrale: Piaggia dell'Universita', 2

Descrizione:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Sede Centrale: Piaggia dell'Universita', 2 -
Verifica di conformità legislativa

Data:

14-06-2017

Consulente:

Bonifazi Umberto

Luogo:

MACERATA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	Incaricare ditta specializzata nella manutenzione semestrale
		 
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	
		
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Idranti facilmente raggiungibili?	No	Idranti al livello -1 non raggiungibili (in corrispondenza della porta P-1 / 122) - porta chiusa a chiave.
		
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	Integrare con cartellonistica di segnalazione presenza valvola di intercettazione combustibile e pulsante di sgancio a servizio della centrale termica
		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Integrare cartellonistica nell'atrio al piano terra e uscita principale e cartellonistica di segnalazione "Uscita di emergenza - Lasciare libero il passaggio" all'esterno.
		
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	Rimuovere postazioni di intralcio lungo i percorsi di esodo (esodo da aula magna e da sala lettura al livello -2)

Domande	Risposte	Dettagli
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	Integrare cartellonistica di segnalazione
		
Allarme antincendio funzionante?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	
Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Integrare con illuminazione di emergenza la scala lungo il percorso di esodo che adduce all ingresso frontale