

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Ex Loggia del grano (segreterie studenti): Via Don Minzoni, 2

Descrizione:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Ex Loggia del grano (segreterie studenti): Via Don Minzoni, 2 - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-06-2017

Consulente:

Bonifazi Umberto

Luogo:

MACERATA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Si	
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare corretto funzionamento impianto idrico antincendio
Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-06-2017	
Consulente Bonifazi Umberto	Data 21-06-2017	