

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI GROTTAMMARE - AUTORIMESSA-MAGAZZINO

Descrizione:

COMUNE DI GROTTAMMARE - AUTORIMESSA-MAGAZZINO - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-06-2017

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

GROTTAMMARE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	No	verificare

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	verificare la copertura del magazzino se in amianto o fibrocemento
		
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori ben posizionati?	No	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	
		 
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	idranti senza copertura
		
Idranti facilmente raggiungibili?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Valvole del combustibile facilmente raggiungibili?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	manca cartellonistica
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		

Domande	Risposte	Dettagli
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	eliminare le scale non a norma
		 
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	verificare

Domande	Risposte	Dettagli
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	reperire schede di sicurezza
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	verificare che vengano sempre indossati i DPI
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	