

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI GROTTAMMARE - FARMACIA

Descrizione:

COMUNE DI GROTTAMMARE - FARMACIA - Verifica di conformità legislativa

Data:

15-06-2017

Consulente:

a.cionco-seafano


Luogo:

GROTTAMMARE


Persone che partecipano al sopralluogo:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|--------------------------------|
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile? | Si | |
| Estintori ben posizionati? | No | appendere o dotare di piantana |
|  | | |
| Estintori facilmente raggiungibili? | Si | |
| Uscite di emergenza libere da ingombri? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------------------------------|
| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta | | |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | sgabelli a norma |
| Immagazzinamento | | |
| Scaffalature in buone condizioni? | Si | |
| Sono segnalate le portate massime delle scaffalature? | No | |
| Le scaffalature sono ancorate | No | fissate le scaffalature centrali |
|  | | |
| Illuminazione | | |
| Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|----------|
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | No | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | |
|  | | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|--|----------|---|
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati? | No | prevedere un sistema di ritenuta |
|  | |  |
| Primo soccorso | | |
| Le cassette sono pulite ed ordinate? | Si | |
| Il contenuto e' controllato periodicamente? | Si | |
| Sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |

| Domande | Risposte | Dettagli |
|---|----------|----------|
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce? | No | |
| Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | |