

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI MONTE SAN VITO\_CIMITERO

**Descrizione:**

COMUNE DI MONTE SAN VITO\_CIMITERO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

08-08-2017

**Consulente:**

a.cionco-seafano

**Luogo:**

MONTE SAN VITO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Sostituire urgentemente la finestra del magazzino del cimitero
		
<b>Prevenzione incendi</b>		
Estintori ben posizionati?	No	Dotare i luoghi di lavoro di estintore a polvere
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Dotare l'addetta ai lavori presso il cimitero di scala a norma dotata di marcatura UNI EN 131
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Apporre idonea cartellonistica al quadro elettrico: <b>ATTENZIONE ALTA TENSIONE DIVIETO DI SPEGNIMENTO CON ACQUA</b>
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	I prodotti chimici devono essere stoccati in appositi armadietti metallici provvisti di feritoie per evitare l'accumulo di sostanze infiammabili

Domande	Risposte	Dettagli
		

#### **Primo soccorso**

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Eliminare gli elementi scaduti della Cassetta di Primo Soccorso