

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTE SAN VITO_CIMITERO

Descrizione:

COMUNE DI MONTE SAN VITO_CIMITERO - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-02-2020 09:46:19

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

MONTE SAN VITO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Sostituire urgentemente la finestra del magazzino del cimitero
		
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Dotare l'addetta ai lavori presso il cimitero di scala a norma dotata di marcatura UNI EN 131

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici

No

Apporre idonea cartellonistica

Rischio elettrico

sono presenti i cartelli di
Divieto di spegnere incendi
con acqua e pericolo
folgorazione?

al quadro elettrico:
ATTENZIONE ALTA
TENSIONE DIVIETO DI
SPEGNIMENTO CON
ACQUA



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di
sicurezza dei prodotti chimici
utilizzati?

No

Reperire le schede di
sicurezza di tutti i prodotti
chimici utilizzati

Tutti i contenitori sono
etichettati correttamente?

No

E' presente un deposito
dedicato per prodotti chimici
ed e' opportunamente
segnalato?

No

I prodotti chimici devono
essere stoccati in appositi
armadietti metallici provvisti di
feritoie per evitare l'accumulo
di sostanze infiammabili

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?

No

Eliminare gli elementi scaduti della Cassetta di Primo Soccorso

Firme

Referente Aziendale

Data
18-02-2020
09:46:19

Firme		
Consulente a.cionco-seafano	Data 18-02-2020 09:46:19	