

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI MONTE SAN VITO_ANAGRAFE

Descrizione:

COMUNE DI MONTE SAN VITO_ANAGRAFE - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-07-2017

Consulente:

a.cionco-seafano

Luogo:

MONTE SAN VITO

Persone che partecipano al sopralluogo:


Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	Rendere facilmente raggiungibile l'estintore all'entrata

Domande	Risposte	Dettagli
		
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
		

Domande	Risposte	Dettagli
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente il materiale della cassetta di Primo Soccorso
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Utilizzare raccogli-cavi per i videotermini così da eliminare le fonti di inciampo
		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Sì	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Sì	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Sì	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Sì	