

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LICEO NOLFI-APOLLONI-sede liceo artistico

Descrizione:

LICEO NOLFI-APOLLONI-sede liceo artistico - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-10-2017

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	manca ASPP sede Nolfi
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	occorre aggiornare anno 2017/2018
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	aggiornare corso dopo tre anni
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	aggiornare formazione entro cinque anni da ultima formazione
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	si ricorda redigere duvri nei casi previsti da art2681
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	per la sede apolloni manca CPI

Domande	Risposte	Dettagli
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare che tutti i lavoratori abbiano formazione per Accordo Stato Regioni. aggiornare la formazione entro cinque anni
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	No	la sede apolloni presenta delle aree di non stabilita' dei pavimenti/solai. si segnala la presenza di linoleum rovinato.
		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	sede apolloni verificare che i vetri della porta scorrevole all'ingresso siano antisfondamento. si segnala inoltre che tale uscita viene utilizzata come uscita di emergenza. si segnalano anche le vetrate delle porte dei bagni che presentano due ante ad apertura alternata

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	sede apolloni si segnalano scale fisse senza corrimano. si ricorda che i parapetti delle scale fisse devono avere altezza utile di almeno un metro
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	si segnalano crepe ai muri, buchi sul soffitto, infiltrazioni (elenco foto non esaustivo). viene segnalata presenza di guano di piccione in un'area della scuola.
		  
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	occorre verificare la staticita' della pavimentazione della stanza usata come archivio carta
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	in genere. si segnala però l'estintore in ingresso che ha davanti posizionato il portaombrelli.
Idranti facilmente raggiungibili?	No	si segnala idrante posizionato tra armadietti



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	sono presenti tratti di scala fissa senza corrimano

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare stabilita' della scala a scorrimento della biblioteca
		
Immagazzinamento		
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	si ricorda che le scaffalature devono essere ancorate
Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	verificare la funzionalità delle luci di emergenza
Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	effettuare controlli sulle prese e fili conduttori di elettricità

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	attenzione e ai fornelli elettrici posizionati in guardiola
		
Rischi chimico e cancerogeno		

Domande	Risposte	Dettagli
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	reperire schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso. le confezioni dei prodotti chimici in uso vanno conservati in armadietti appositi e apribili solo dal personale addetto
Rischi ufficio		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	vengono segnalati finestre che si aprono male in alcune aule e porte con maniglie malridotte
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	verificare le funi di sostegno dei lampadari e le travi in legno

Domande	Risposte	Dettagli
		
Firme		
Referente Aziendale	Data 16-10-2017	
Consulente Rosati Katia	Data 16-10-2017	