

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## IBK PROJECT SRL

**Descrizione:**

IBK PROJECT SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-11-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Non pertinente	Verificare con nuovo progetto ampliamento attività produttiva
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Non pertinente	Verificare con nuovo progetto ampliamento attività produttiva
Manutenzione periodica	Si	

## Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Non pertinente	Verificare con nuovo progetto ampliamento attività produttiva
Accessibilita'?	Si	

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Installare cartello e cassetta attacco autompompa
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
<b>Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme</b>		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	

<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	Tenere libere da ostacoli
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	N. 3 G.A.C. In produzione
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Generale
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 24-11-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 24-11-2022	