

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

HYMA SRL

Descrizione:

HYMA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-12-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MODENA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2020

HYMA SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 30-12-2020 - Pagina: 1

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	



Accessibilita'	Si HYMA SRL	
----------------	----------------	--

Estintori Portatili (o carrellati)		
Regolare installazione	Si	Riposizionare estintori a terra
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	Locale pompe in allarme
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	Fare manutenzione alle cassette senza lastra
		
Presenza lancia?	Si HYMA SRL	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Effettuare manutenzione
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno		
Ispezione visiva	Si	
Funzionamento?	Si	Fare manutenzione ordinaria

Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno		
Presenza idonea cartellonistica?	No	
Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuita'		
Ispezione locale	Si	
Funzionamento gruppo?	Si	
Funzionamento lampade?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	No	Integrare ove mancante
Manutenzione periodica	No	Effettuare manutenzione ai rilevatori
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	No HYMA SRL	Effettuare sostituzione porte rei danneggiate

Porte Rei

Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Effettuare manutenzione ai dispositivi di autochiusura e rilascio automatico

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	No	



Firme		
Referente Aziendale	Data 30-12-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 30-12-2020	