

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

# ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE. CECCHI - SEDE CENTRALE

**Descrizione:**

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE. CECCHI - SEDE CENTRALE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

6-3-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2020 - non è presente nessuna pratica antincendio

## **1. Introduzione**

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## **1. Contenuti del Registro**

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	Verificare vie di esodo con apposito progetto
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	Sostituire vecchi modelli con lance a 3 posizioni
Presenza tubazione flessibile?	Si	Sostituire manichette usurate
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

### Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	Effettuare verifica e manutenzione adeguata
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	No	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	No	

<b>Impianto Elettrico</b>		
Denuncia di messa a terra?	No	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	No	
<b>Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme</b>		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	No	
Manutenzione periodica	No	Effettuare la manutenzione di tutte le cantraline
<b>Impianto di evacuazione fumi e calore</b>		
Controllo visivo	Si	Evacuatore scala per accesso alla biblioteca
Funzionamento manuale	Si	
Manutenzione periodica	No	
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	Mantenere chiuse le porte REI presenti

### Porte Rei

Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	Riposizionare cartelli della CT della sede
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	