

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI S.CLEMENTE sede municipio

Descrizione:

COMUNE DI S.CLEMENTE sede municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-01-2020 10:42:11

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SAN CLEMENTE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Mengozzi Marco

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Mengozzi riferisce che il RLS è stato eletto e formato
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	si segnala che i lavoratori incaricati devono aggiornare il corso ogni 3 anni
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	individuare un nuovo preposto e mandare a formazione (il precedente è stato pensionato)

Documenti di gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	si ricorda di redigere il duvri documento di valutazione del rischio derivante da interferenze nei casi di lavori interferenti. richiedere idoneita' tecnico professionale
COMUNE DI S.CLEMENTE sede		municipio

Documenti di gestione

		alle ditte esterne e un verbale di coordinamento
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	organizzare per 2020
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	occorre compilare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	occorre compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	verificare la presenza di attivita' secondo il Dpr 151/2011 per la presenza dell'archivio al sottotetto e della centrale termica

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	verifica che tutti i lavoratori abbiano formazione accordo Stato Regioni sia per la parte generale che specifica. probabile che alcuni non abbiano terminato formazione generale in e learning.dovra' essere aggiornato modulo specifico per buona parte dei lavoratori
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	per ogni lavoratore devono essere presenti verbali informazione formazione e consegna DPI. distribuire le procedure

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	occorre effettuare verifiche di messa a terra per edifici e campi sportivi. Mengozzi riferisce che sono state eseguite le verifiche
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	municipio
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	segnalare con bande giallo nere e/profilo antiurto i passaggi al di sotto dei 2m. Mengozzi riferisce che sono state eseguiti gli interventi
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	integrare la cartellonistica di evacuazione ed eliminare il materiale depositato a terra o lungo le scale che danno accesso all'archivio. Mengozzi riferisce che è stata integrata la cartellonistica
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	estintore a CO2 da revisionare. Mengozzi riferisce che è stata eseguita la verifica

Prevenzione incendi



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	occorre avere un registro dei dispositivi antincendio ove andare a indicare gli interventi di manutenzione periodica.
------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	sostituire scala non a norma presente in archivio. Mengozzi riferisce che la scala è stata buttata.

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	installare corrimano lungo la scala di collegamento all'archivio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	installare strisce antiscivolo e riparare il gradino rotto in corrispondenza della scala di collegamento fra archivio e uffici
----------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	procedere con la verifica periodica semestrale in modo che sia congruente con quanto previsto dal D.M. 388/2003
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	manca cartellonistica indicante la cassetta di primo soccorso. Mengozzi riferisce che è stata installata la cartellonistica
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	No	eliminare materiale depositato sopra gli armadi e fissare a parete quelli presenti all'interno dell'archivio. Mengozzi riferisce che sono stati eseguiti gli interventi

Rischi ufficio



Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	raccogliere i cavi in modo da ridurre il rischio inciampo (es. uff. tributi e centralino). Mengozzi riferisce che sono stati eseguiti gli interventi.



Rischi ufficio

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	non sempre gli schermi sono orientati correttamente.
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	ripristinare l'integrita' delle plafoniere posizionate in archivio in quanto espongono ad un pericolo di elettrocuzione. Mengozzi riferisce che la plafoniera è stata ripristinata



Firme

Referente Aziendale	Data 10-01-2020 10:42:11	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 10-01-2020 10:42:11	