

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## ARCHIVIO NOTARILE DI PESARO

**Descrizione:**

ARCHIVIO NOTARILE DI PESARO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

14-12-2022 11:06:59

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	ALESSANDRO RABISARDA
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	FEDERICO TERENZI FORMALIZZARE LA NOMINA DA PARTE DEL NUOVO DATORE DI LAVORO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	GINO DI CARLO FORMALIZZARE LA NOMINA DA PARTE DEL NUOVO DATORE DI LAVORO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Tebaldi Morena fino al 10/05/21 IL RAPPRESENTANTE NON È STATO ELETTO
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	ROBERTA LUCCARDINI (24/10/2018)MORENA TEBALDI (AGG. 17/04/2018)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	AGGIORNARE LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	ROBERTA LUCCARDINI (23/12/2012)MORENA TEBALDI (23/12/2012)

### Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	AGGIORNARE LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ENTRO IL 4/10/2023
--	----	---

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	ULTIMO DVR DATATO 5/08/2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	24/10/2016
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

### Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	AGGIORNARE PER LE ATTIVITA' DATE IN APPALTO. pian del bosco srl x movimentazione volumi e per pulizie
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	portare a termine l'installazione dell'impianto di spegnimento automatico
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	ULTIMA PROVA FATTA IL 5/08/2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	ULTIMA VERIFICA ESTINTORI NOVEMBRE 2022
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	AGGIORNARE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI (6 ORE)
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	ULTIMA DICHIARAZIOEN DI CONFORMITA' 26/05/2018
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	ULTIMA VERIFICA FATTA IL 21/09/2020. AGGIORNARE
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	ULTIMA VERIFICA 6/10/2022
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	ULTIMA VERIFICA FATTA DA KONE A SETTEMBRE 2022ULTIMA VEIRIFCA (DPR 162/99): 01/12/2021) - IMP. AC81600K

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Gli ambienti sono dotati di adeguati sistemi di schermatura dal sole?	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

<b>Rischi ufficio</b>		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 14-12-2022 11:06:59	
Consulente Terenzi Federico	Data 14-12-2022 11:06:59	