

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## INDEL WEBASTO MARINE SRL

**Descrizione:**

INDEL WEBASTO MARINE SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-11-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Sant'Agata Feltria

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ETA INGEGNERIA

**Note:**

2 semestre 2020

## **1. Introduzione**

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## **1. Contenuti del Registro**

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| <b>Uscite di Emergenza</b>                                   |    |                             |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| Presenti                                                     | Si |                             |
| Accesso libero da ostacoli                                   | Si | Mantenere accessibili le UE |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si |                             |
| Regolare funzionamento delle porte                           | Si |                             |
| Segnalazione con idoneo cartello interno                     | Si |                             |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno                     | Si |                             |
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>                    |    |                             |
| Presenti                                                     | Si |                             |
| Manutenzione periodica                                       | Si |                             |
| Accessibilita'                                               | Si |                             |
| Regolare installazione                                       | Si |                             |
| Segnalazione con idoneo cartello                             | Si |                             |
| Pressione regolare (zona verde)                              | Si |                             |

|                                                       |    |  |
|-------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>             |    |  |
| Presenza spinotto di sicurezza                        | Si |  |
| <b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b> |    |  |
| Presenti                                              | Si |  |
| Accessibilita'?                                       | Si |  |
| Presenza lastre safe-crash?                           | Si |  |
| Presenza lancia?                                      | Si |  |
| Presenza tubazione flessibile?                        | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello?                     | Si |  |
| <b>Impianto Elettrico</b>                             |    |  |
| Ispezione quadri elettrici?                           | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?   | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?    | Si |  |
| Cartello sgancio elettrico demergenza?                | Si |  |

|                                                                                             |                    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impianto Elettrico</b>                                                                   |                    |                                                                                       |
| Denuncia di messa a terra?                                                                  | Si                 |                                                                                       |
| Sgancio Generale /<br>Differenziali Prova funzionale<br>da parte di Ditta<br>Specializzata? | Si                 |                                                                                       |
| <b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>                             |                    |                                                                                       |
| Ispezione visiva impianto?                                                                  | Si                 |                                                                                       |
| Segnalazione intercettazione<br>combustibile?                                               | Si                 |                                                                                       |
| Segnalazione emergenza?                                                                     | Si                 | Pulsante sgancio generale                                                             |
| <b>Firme</b>                                                                                |                    |                                                                                       |
| Referente Aziendale                                                                         | Data<br>26-11-2020 |                                                                                       |
| Consulente<br>Consulente ETA                                                                | Data<br>26-11-2020 |  |