

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ARCADIA S.R.L. - SHOWROOM ROMA

Descrizione:

ARCADIA S.R.L. - SHOWROOM ROMA - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-06-2018

Consulente:

Alessandro Angeloni

Luogo:

ROMA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ivan Paradisi

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	

Documenti di gestione

E' presente il piano di emergenza?	No	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	sono stati dati ma non documentati
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	attività 69.2.b
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	
Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Non ci sono estintori
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	I naspi non sono segnalati
Valvole gas combustibile con cartellonistica presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di interruzione?	Non pertinente	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	non sono segnalate
Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	non è segnalato
Allarme antincendio funzionante?	Si	controllare semestralmente
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Le scaffalature sono ancorate	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	controllare trimestralmente
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	

Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	No	Qualche prolunga da sistemare meglio
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Non pertinente	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	Non pertinente	

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	No	manca il pacchetto di medicazione
--------------------------------------	----	-----------------------------------

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	non ci sono sedie adatte
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Rischi ufficio

Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
--	----	--

Firme

Referente Aziendale	Data 06-06-2018	
Consulente Alessandro Angeloni	Data 06-06-2018	