

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FARMACIA

Descrizione:

FARMACIA - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-03-2023 16:57:35

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SANT'AGATA FELTRIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele

Note:

solo verifica criticità

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	BAROCCI CHE HA ASSUNTO ANCHE IL RUOLO DI RSPP
E' stato nominato un medico competente?	No	da nominare. Inviata offerta e in valutazione.
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
E' presente un RLST?	No	Sentire con Federfarma
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	da formare almeno un addetto per sede
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Criticita' per Di Matteo Lorenzina
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Barocci e Di Matteo Lorenzina

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Criticità per Di Matteo Lorenzina
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Data Documento: 4/2/2022
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

FARMACIA

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presenti norme comportamentali da tenere in caso di emergenza
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Effettuare la sorv. Sanitaria
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Programmare per il 2022. Scadenza Documento: 18/10/2021. Inviato verbale

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Criticità per Di Matteo Lorenzina
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Da reperire dalla proprieta'
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Da reperire dalla proprieta'
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Data conformita' farmacia del 28/10/2010
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Presente denuncia del 04/08/2011. Verifica quinquennale. Ultima del 15-12-2020 Scadenza Documento: 15/12/2025
L' edificio e' autoprotetto?	No	predisporre valutazione del rischio da scariche atmosferiche

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	zerbino da fissare a terra. Risolto
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	vetri fragili sulla vetrata di ingresso. Installate pellicole di sicurezza
		
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	installare estintore a 1.5 m. Risolto

Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Non pertinente	Presente porta di ingresso con maniglia; ingresso comunque limitato a pochi utenti
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Da segnalare con cartellonistica
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	verificare ogni 6 mesi. Contratto con Antincendio riminese. Ritardo su controllo semestrale come per la sede di Ponte Messa
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	installare planimetria di esodo
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Evitare spazi stretti inferiori a 80 cm
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si FARMACIA	

Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	da ancorare. Risolto tutte fissate
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	immagazzinare in luogo idoneo le bombole di ossigeno separandole fra piene e vuote, ancorandole a parete e garantendo sempre una sufficiente ventilazione. Situazione migliorata
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	verificarle semestralmente
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare cartellonistica (già predisposta)
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghie rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	ELIMINARE IL MATERIALE COMBUSTIBILE POSIZIONATO IN ADIACENZA AL QUADRO ELETTRICO. Risolto

FARMACIA

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	Scaffalatura ancorate su cui sono posti materiali di peso trascurabile
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	da raccogliere mediante spiruline raccoglicavi
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 17-03-2023 16:57:35	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 17-03-2023 16:57:35 FARMACIA	